

la typologie déclarée		simple flux
le type de motorisation installée		variateur de vitesse
le type de système de récupération de chaleur		N/A
le débit nominal du UVNR	[ m <sup>3</sup> /s ]	1.21
la puissance électrique nominale absorbée	[ kW ]	1.12
la SFPint	[ W/(m <sup>3</sup> /s) ]	222
la vitesse frontale	[ m/s ]	2.82
la pression nominale externe	[ Pa ]	250
la perte de charge interne des composants de ventilation	[ Pa ]	125
le rendement statique des ventilateurs utilisés conformément au règlement (UE) no 327/2011	[ % ]	56.4
le taux de fuites externes maximal déclaré du caisson des unités de ventilation	[ % ]	<1
le niveau de puissance acoustique du caisson (Lwa)	[ dB(A) ]	70
la performance énergétique des filtres		C
Correction de filtre (F)	[ Pa ]	200
la description de l'alarme visuelle du filtre pour les UVNR		Pressure controled
ErP Compliance		2018
l'adresse internet concernant les instructions de démontage		<a href="http://www.salda.it">www.salda.it</a>